



COMUNICADO DE PRENSA

Oficina de Prensa

09-7-19

Poblaciones del cantón de Siquirres, Limón

Planta potabilizadora del AyA fuera de operación por contaminación con combustible

- Se estima que 7000 personas se ven afectadas por interrupción del suministro de agua.
- AyA y RECOPE realizan protocolos de limpieza en planta potabilizadora y río Siquirres.
- Se recomienda no ingerir el agua en los hogares de la zona hasta nuevo aviso oficial.

Cerca de 7000 personas se ven afectadas por la interrupción del servicio de agua potable en Siquirres debido a una contaminación por combustibles en el agua. Gracias a los protocolos de seguridad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se identificó la contaminación a tiempo y se inició el limpiado de las instalaciones y tuberías de la planta potabilizadora.

En este momento el AyA está desplazando tres camiones cisternas hacia centros de salud, asilo de ancianos y otras instituciones prioritarias, así como sectores afectados.

El origen de la contaminación se debe a un aparente robo en la tubería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) del miércoles anterior a la altura de Moravia de Siquirres, situación aparentemente no informada de manera oportuna al AyA ni a los comités de emergencia. Las lluvias arrastraron este combustible al margen del Río Siquirres, lo cual contaminó el líquido de donde el AyA toma el agua que abastece a Siquirres, Indianas y Pacuarito.

Una vez se detectó el combustible en las instalaciones del AyA, la institución convocó al comité de emergencia e inició los protocolos respectivos.

“Nuestros funcionarios se encuentran desde horas de la madrugada realizando todos los protocolos de limpieza y desinfección en la planta potabilizadora y en todas las tuberías e hidrantes, de manera que podamos extraer toda el agua y cumplir con todas las acciones para garantizar la salud de la población”, indicó la subgerente de Sistemas Periféricos del AyA, Natalie Montiel Ulloa.

Recope realiza las labores de limpieza en el Río Siquirres, de manera que AyA pueda contar con condiciones seguras para poderla potabilizar en la planta. Una vez que Recope finalice la limpieza, AyA permitirá ingresar el agua a las tuberías para drenar la planta hasta que no se detecte olor ni sabor en el agua. Posteriormente, la institución informará a la población en el momento en que el agua vuelva a ser de calidad potable.

Por el momento se recomienda a los usuarios **NO INGERIR** el agua que se encuentra en las tuberías de sus hogares y se les solicita abrir las llaves por 10 a 15 minutos, para así también lograr la limpieza de los tubos dentro de las propiedades. Se indica que el agua sí puede utilizarse para otros fines como aseo del hogar.

Estaremos informando por nuestros medios oficiales el momento en que el servicio de abastecimiento de agua potable vuelva a la normalidad y así puedan ingerir el agua con toda tranquilidad y seguridad.